

質 疑 回 答 書

件名：福津市立図書館外壁改修工事

下記のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	<p>建具工事について 数量表には1式となっているため調整対象となる個所数がわかりません。 建具表に記載ある建具調整とあるものはすべて調整対象でしょうか。 例：AW21 3連引違窓 2箇所 →障子6枚×2箇所=12枚調整となるのでしょうか</p>	<p>建具調整箇所は、建具表(1)～(3)の改修内容に建具調整と示しているとおりにです。 なお、AW32は改修内容が空欄ですが、建具調整の対象箇所です。 枚数についてはお見込みのとおりです。</p>
2	<p>建具工事について 数量表にある金物交換（6箇所）とはAW2の障子6枚分の戸車交換のことを指すのでしょうか。</p>	<p>金物交換については、建具表(1)～(3)の改修内容に「交換」と示している箇所です。 (AW2:3箇所、AW19:2箇所、AW36:1箇所の合計6箇所)</p>
3	<p>建具工事について 外倒し窓の建具調整についてですがどのような内容でしょうか。オペレーター の調整でしょうか。 調整ができずオペレーター取替になった場合は金額があがってしまいます。 調整内容の指示をお願い致します。</p>	<p>外倒し窓の調整については、オペレーター配線の取替です。</p>