

公衆便所対応一覧

年度	場所	日にち	箇所	状況	対応
令和3年度	津屋崎漁港トイレ		敷地内	敷地内の木が多く育っているため、切ったほうがいいのか？	5/19 切り取り、剪定くずについては林田グリーンに運搬した。
令和3年度	波折神社		雨樋	雨樋に枯れ葉が溜まり、草が生えている。	5/19 枯れ葉を取り除く。
令和3年度	津屋崎漁港トイレ		男子便所個室	鍵を開けても「赤」のサインが出たまま	6/7 業者に依頼し、修繕
令和3年度	ビーチハウス		女子トイレ手洗い場	水量が多い。	7/2 止水栓で調整。
令和3年度	宮地浜トイレ		男子トイレ手洗い場	砂によって詰まっている。	8/20 業者が高圧洗浄。
令和3年度	宮地浜トイレ		男子トイレ小便器（左）	砂によって詰まっている。	8/30 ラバーカップで対応し、解消。
令和3年度	宮地浜トイレ		男子トイレ個室三角コーナー	三角コーナーの上に吸殻を頻りに置かれる	9/1 三角コーナー自体が劣化しているため、撤去することに。建設課のインパクトを借用し、撤去した。
令和3年度	新浜山		女子トイレ 個室のドア	個室のドアの下部が下がって、ドアを開閉するときに便器にあたる。	9/16 ドアの下部をテープで固定。
令和3年度	宮地浜トイレ		男子トイレ小便器（左）	水詰まり	11/8に様子を見に行ったが、時間がたつと水は流れるが、水詰まりは解消してないため、使用中止の貼紙をした。11/15に設備業者さんが手洗い場のついでに高圧洗浄を試みたが、詰まりは解消できず。分解の必要性があるかも
令和3年度	宮地浜トイレ		男子トイレ手洗い場	貝殻によって詰まっている。	11/15 業者が高圧洗浄。
令和3年度	海岸通り		男子、女子トイレ電球	夜になっても灯りがついていない。	12/23 脚立（長いの）を持参し、電球を取り外した。
令和3年度	海岸通り		男子、女子トイレ電球	トイレの中の（高い所から吊り下げられている）電球が切れている？	12/28 電球を取り換えたが、灯りがつかない。電気系統の問題か？ 後日、業者に見てもらおう予定。
令和3年度	海岸通り		電源	タイマーやセンサーをいじってもトイレの灯りがつかない。	1/6 設備業者さんに配電盤を見てもらうと電気がついていない。他業者さんに連絡し、来てもらった。電線とトイレをつなぐ線が切れていた。設備業者さんがつなぎなおしてくれ、無事電気はついた。海岸通りのトイレはタイマー式とセンサー式の併用。タイマーで設定した時間に電源を入れ、センサーで暗くなると電気がつく。しかし、タイマーが壊れているため、センサーのみで灯りがつくようにした。
令和3年度	金刀比羅神社		男子トイレ小便器	小便器トラップ劣化。	R3予算要望。
令和3年度	津屋崎漁港トイレ		男子便所（小、右側）	小便器トラップ劣化。	R3予算要望。
令和3年度	波折神社		両便所トイレタンク	ボールタップの劣化。	ボールタップ交換。→R2年度予算要求→予算計上外の修繕箇所があったため、次年度以降に対応。
令和3年度	波折神社		女子トイレ トイレタンク	ボールタップの劣化。	R3予算要望。
令和3年度	宮地浜トイレ		男子トイレ小便器（右）	水が出しっぱなしになる状態が頻発。	R3予算要望。
令和3年度	宮地浜トイレ		男子トイレ掃除用具箱水洗い場	水が出しっぱなしだった。清掃業者さんに聞くと砂を洗う場所として使ったのではとの推測。	設備業者さんに鍵付き蛇口の見積依頼。
令和3年度	宮地浜トイレ		男子トイレ小便器（両方）	トラップがないので、悪臭がする。	R3予算要望。
令和3年度	宮地浜トイレ		男子トイレ小便器付近の蛍光灯	蛍光灯がチカチカしている。	他の場所も蛍光灯が切れかけているため、蛍光灯の交換は保留
令和3年度	宮地浜トイレ		照明のタイマー	11/8にタイマーを17時～翌朝7時にセットしたが、時間がずれている模様。清掃業者さんによると17時35分頃に点灯。	時間がたつとタイマーがずれることが前からあったが、今回はセットして1週間ほどでずれている。そのため、明暗センサーをONにした。電気代が跳ね上がるようであれば、タイマーに戻す。（11/22）
令和3年度	宮地浜トイレ		女子トイレ真ん中の和式	11/20に水洗レバーが取れかけているのを発見し、中のネジをしめて、レバーをつけなおした（清掃業者）	小の方向にレバーを回したところ、水は流れる。中のタンクにも通常通り水は溜まっている。しかし、大の方向へレバーを回すと、何かに引っかかっているのかレバーが回らない。そのため、レバー付近に養生テープを張り、赤のマジックで「小のみ水が流れます」と記載。
令和3年度	宮地嶽神社トイレ		男子トイレ蛍光灯	蛍光灯が切れかけている。（かなり薄暗い）	
令和3年度	新浜山		男子トイレ 手洗い場	ハンドル式になっているので、盗水される可能性。※予防として、	R3予算要望。
令和3年度	新浜山		男子便所奥、女子便所中央 蛍光灯	蛍光灯が切れかけている。	トイレ内で点いている蛍光灯を見通しの悪い箇所に移動させ、対応。
令和3年度	ビーチハウス		女子トイレ 床面排水溝	砂によって詰まっている。	ラバーカップで砂を取り出し、水を流して、詰まりを解消した。
令和4年度	飯盛山		トイレ	手洗い場の近くの排水管（今は使っていない、市は使用料払ってない、近所の人の井戸水）の水が止まらず、ずっと出たままになっている。また、漏れている場所がほかにもある	1/30TELあり。凍結が原因？→修理対応済
令和4年度	金刀比羅神社		男子トイレ、女子トイレ	手洗い場の配水管が破れている	1/30清掃業者よりTELあり。凍結が原因？→修理対応済

令和4年度			男子トイレ 手前側小便器	水が流れない	3/7清掃業者よりTELあり
令和4年度	津屋崎漁港トイレ		女子トイレ 手洗い場	センサーの反応が悪く？水が出ない	2月初めTELあり→現地確認すると問題なし
令和4年度	宮地浜トイレ		男子トイレ	汚物によるイタズラが連日続いている。 以前からあったが、4月は特にひどい。	汚物については、清掃員が掃除済。イタズラの度合いがひどいため、防災安全課に相談し、警察にパトロール強化をお願いした。
令和4年度	宮地浜トイレ		男子トイレ、女子トイレ	トイレ内の照明が暗い	6月トイレ内の照明が暗く、危険である地元住民から改善要望が出たため、明るい蛍光灯へ取替をすることになった。
令和4年度	宮地浜トイレ		男子トイレ手洗い場	水詰まり	6/29清掃業者から連絡があり、男子トイレ手洗い場に水詰まり発生。数日前から流れが悪かったため、ホースで強い勢いで水を流し、詰まりを改善しようとしていたが、今日は全く流れないとのこと。現場に行き、ラバーカップ、パイプクリーナーを使用した。水詰まりは解消しなかった。手洗い場の電源（自動手洗い）を切り、使用不可にした。水が溢れないようにバケツで組みだして、捨てた。設備業者に見積依頼中。
令和4年度	宮地浜トイレ		男子トイレ手洗い場	水詰まり	7/4の週に高圧洗浄。 しかし、自動手洗いのセンサーが故障？ 水が出ない。
令和4年度	宮地浜トイレ		男子トイレ手洗い場センサー	故障？	設備業者から高圧洗浄後に水が出ない連絡があり、様子を見に行く。コンセントをさしても、ランプがついておらず、水が出ない。7/7に他設備業者に実施計画用の見積依頼をする際に、電気がきているかについてに見てもらったが、電気はコンセントまできているとのこと。おそらくセンサーの故障。
令和4年度	宮地浜トイレ		男子トイレ手洗い場センサー	故障	7/12に設備業者にセンサーの取替を依頼。
令和4年度	宮地浜トイレ		男子トイレ 左小便器 配管詰り	高圧洗浄	1/18修繕実施、尿石等による配管狭小化による詰り。設備業者による高圧洗浄実施も、尿石は取れなかったため、今後も詰まる可能性大。
令和4年度	宮地浜トイレ		男子トイレ 左小便器 配管狭小化	配管に尿石や陰毛がこびりついていて、高圧洗浄でも取れない状況。その結果、管が狭くなっている状況。	R6実施計画へ
令和4年度	宮地浜トイレ		女子トイレ 手洗い場	水量が多すぎる	2月初めTELあり→現地確認すると、水量変更できなかったので問題なしとした
令和4年度	宮地嶽神社トイレ		男女トイレ	電気が暗い	3/7清掃業者よりTELあり
令和4年度	新浜山		新浜山トイレ内蛍光灯	5/18新浜山トイレの蛍光灯が切れている	蛍光灯を購入し、取替
令和4年度	新浜山		男女すべての小大便器	全排水が流れない	2/8設備業者に見積もり及び修繕依頼し、対応済（木の根の集合体が詰まっていた）
令和4年度	新浜山		汚水枳	コンクリート製のため、交換した方がいい	R6実施計画へ
令和4年度	海岸通り		男子トイレ個室	男子トイレタンク下配管から水漏れ	3/24清掃業者TELあり。現地確認→かなり少量のため、様子見とした
令和4年度	海岸通り		女子トイレ手洗い場	女子トイレ手洗い場水量少ない	3/24清掃業者よりTELあり。現地確認→水量調整済
令和5年度	津屋崎漁港トイレ	4月24日	女子トイレ奥便器(和式)	浮きが浮き切らず、少し水が流れ続けている状況（先月分の水道代が高かった原因とみられる）	4/26観光振興課で修理（浮きを留める金属を少し曲げた）済
令和5年度	津屋崎漁港トイレ	5月23日			5/23まだ水が止まっていないこと確認→5/24設備業者に修理依頼→5/26修理が住んでいることを確認
令和5年度	津屋崎漁港トイレ	5月26日	女子トイレ手前便器（洋式）	犬の糞を捨てる人がおり、土や草が浮いていたり、詰まりそうになっていることがある	貼り紙を検討すると回答。
令和5年度	津屋崎漁港トイレ	5月26日	男子トイレ手洗い場	オキアミを流す人がいるようで、つまりかけていることがある。	貼り紙を検討すると回答。
令和5年度	津屋崎漁港トイレ	5月26日	男子トイレ小便器（左側）	水栓ボタンを押すと、ボタン部分から水漏れあり	5/26状況確認。様子見とする。
令和5年度	津屋崎漁港トイレ	5月26日	手洗い場下蛇口（特に男子トイレ）	鍵をはめる部分に石などをはめて使用している人がいるようで、週末明けに水が漏れていたりと、はまりそうな石が置かれていたりする。また、その結果か、鍵部分がすれて水が止まりにくくなっている	5/26状況確認。部分的な交換やカバーについて調べることにする。
令和5年度	津屋崎漁港トイレ	3月21日	男子トイレ小便器（左側）	水が流れにくい。先日の風で砂がたまっていたようなので、砂詰まりに思う。「故障中」の札をかけている。	3/25現場確認し、水が流れにくい＆故障中の認識を確認。→R6に要修理
令和5年度	津屋崎漁港トイレ	3月21日	男子トイレ手洗い場	2年ほど前から砂詰まりなのか、流れが悪くなっている。	3/25現場確認し、様子見と判断。
令和5年度	波折神社	1月30日	男子トイレ個室	水を流すと、タンクの下から水漏れしている。床がトイレ奥にかけて傾いて（下がって）いるので、そこに水が溜まってしまっている。	1/30現地確認し、宮原課長により対応済（ビニールテープを貼った）。
令和5年度	波折神社	2月3日	男子トイレ個室	上記について早く修繕してほしい、市議に連絡あり、観光振興課に連絡あり。2/3節分祭の時に気になった。	2/4現地確認し、1/30と状況が変わらないことを確認した上で、市議に連絡済み。様子見とする

令和5年度	波折神社	2月7日	男子トイレ個室	上記について	2/7設備業者に見積依頼→2/9設備業者さんより、「無料でなおしといた(締めなおした)」と連絡あり。
令和5年度	宮地浜トイレ	4月20日	男女手洗い場	今年すでに砂や貝が流された跡、洗ったバケツ等を拭いたトイレトーパーが流された跡あり。GW前に貼紙を希望	4/27貼紙実施
令和5年度	宮地浜トイレ	4月27日	男子トイレ(右)	水が流れにくくなっている気がする	清掃業者にGW後に尿石溶かす薬剤の使用を依頼。→GW明け、水流が良くなっていることを確認。
令和5年度	宮地浜トイレ	7月9日	男女手洗い場	7/23小さい手洗器に交換	
令和5年度	宮地浜トイレ	7月23日	女子トイレ自動水栓	7/23取替時に故障(水量調節不可。止:少量で続ける&出:MAXでこぼれる)	7/31自動水栓取替 ※男子トイレはR4に取替済
令和5年度	宮地浜トイレ	7月31日	女子トイレ中央洋式トイレ	水が詰まりかけている(流れにくい)	7/31現地確認→7/31設備業者に依頼し8/1便器取り外して解決済み(サングラスが詰まっていた)
令和5年度	宮地浜トイレ	8月17日	男子トイレ掃除用具入れ	朝は問題なかったが、夕方16時過ぎに行くと、掃除用具入れの扉上から水が出たままのホースがあり、シャワーのように使われていた模様。これまでも中の水を使用されたり、中のものが盗られたり(バケツとか)、中が荒らされたりしたことはあった。何か対応できないか。水道代も心配。	様子見と判断
令和5年度	宮地浜トイレ	9月11日	男子トイレ掃除用具入れ	昨日は問題なかったが、今朝5時過ぎに行くと、掃除用具入れの扉上から水が出たままのホースがあり、シャワーのように使われていた模様。これまでも中の水を使用されたり、中のものが盗られたり(バケツとか)、中が荒らされたりしたことはあった。何か対応できないか。水道代も心配。加えて、男子トイレ個室の便器内にトイレトーパーが大量に詰められていて、便器内外に便がついていてひどかった。詰りはスポンで対応できたが、最近同様のことがたまに起きている。	9/11把握のみで対応なしの判断。今後の状況、頻度等で対応は決める。
令和5年度	宮地浜トイレ	10月5日	女子トイレ(全般)	外国などからの来訪者が増えているのか、トイレトーパーが流されずに放置してあることが多い。貼紙など検討してほしい。	10/5女子トイレのみ個室3か所すべてに英・韓・中(簡・繁)対応の使用法の貼紙を設置した。
令和5年度	宮地浜トイレ	10月5日	女子トイレ便器(右)	つまっている。スポンで数回解消を試みたが、溢れそうで詰まったままになっている。状況確認してほしい。	10/5観光振興課が現地確認すると、水は引いていたが、砂が溜まっている様子で水を流そうとすると詰り、スポンでも解消不可だった。その場で設備業者に修繕依頼した(砂つまりであれば、便器を取り外すことが必要かもしれないと言われた)→11/6設備業者に依頼し、詰り解消
令和5年度	宮地浜トイレ	2月16日	女子トイレのドア枠(右と中央の間)	ドア枠が左右に動いてガタガタしている	2/16現地確認し、様子見と判断した
令和5年度	宮地浜トイレ	2月29日	男子トイレ左小便器	目皿が半分くらい欠けている。これまでボンド等で留めていたが、完全には留まっていない。交換を検討してほしい。 なお、欠けた一部は掃除用具入れに入れている。	3/4設備業者に電話し、交換を依頼
令和5年度	宮地嶽神社トイレ	10月5日	女子トイレ(全般)	外国などからの来訪者が増えているのか、トイレトーパーが流されずに放置してあることが多い。貼紙など検討してほしい。	
令和5年度	宮地嶽神社トイレ	11月2日	トイレ外(表垣根付近・裏)	最近、トイレの表の垣根うしろに指定ゴミ袋に入った家庭ゴミが置かれるようになった。また、トイレ裏に壊れたキックボードが放置してある。処分や貼紙を検討してほしい。	11/2様子見を依頼。
令和5年度	宮地嶽神社トイレ	11月2日	トイレ外(表垣根付近・裏)	また、トイレの表の垣根うしろに指定ゴミ袋に入った家庭ゴミが置かれていた(認識できただけでも4回目)。カラスが突いて散らばっていることもあった。匂いもひどく処分に困っている。また、トイレ裏に壊れたキックボードが放置してある。処分や貼紙を検討してほしい。	11/10ゴミについてうみがめ課に相談後、現地確認した。ゴミ袋はうみがめ課で対応いただけたのが見当たらず、ゴミがないことを確認。キックボードについては、回収し庁舎ゴミ置き場においた。貼紙は後日行う。
令和5年度	宮地嶽神社トイレ	2月29日	男子トイレ左小便器	目皿が半分くらい欠けている。これまでボンド等で留めていたが、完全には留まっていない。交換を検討してほしい。 なお、欠けた一部は掃除用具入れに入れている。	3/4設備業者に電話し、交換を依頼
令和5年度	新浜山	8月28日	女子トイレ最奥の個室	女子トイレ最奥のタンクの故障について、テープを張り替えたので確認してほしい。また、掃除用具入れにテープが欲しい。	8/28確認し、テープを補充済
令和5年度	ビーチハウス	5月16日	男子トイレ手洗い場	大量の砂の影響で手洗い鉢に水が溜まっている状況	5/16対応済。
令和5年度	ビーチハウス	8月22日	男子トイレ手洗い場	大量の砂の影響で手洗い鉢に水が溜まり、水が流れていかない状況	設備業者さんに連絡し、S字トラップを外して砂抜き&水流して解消済。(高圧洗浄なしで対応)

令和5年度	ビーチハウス	2月1日	多目的トイレ鍵	鍵が壊れている。取り替えてほしい。	2/1現地確認し、内側からは鍵がかかるが、外側からはシリンダーが回り続けて鍵がかからないことを確認。※故障中の札をかけたまま、常時閉鎖中。2/7現地確認し、設備業者に見積依頼
令和5年度	海岸通り	4月20日	男子トイレの便器や配管	たばこの火を消している形跡が毎日のようにある。禁煙の貼り紙が欲しい	4/27「禁煙」の貼り紙2枚済
令和5年度	海岸通り	2月16日	女子トイレのドア枠	ドア枠がガタガタしている（テープを留めている）	2/16現地確認し、様子見と判断した